令和８年度　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況記録資料

年度	令和８年度
施設名	津山圏域クリーンセンター熱回収施設
所在	津山市領家１４４６番地

１．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のイに関する資料

炉名	処分した廃棄物の種類	単位	令和８年									令和９年			合計
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	1829.99	1833.08	1787.89	119.62	1888.15	1489.41	757.09						9705.23
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	1647.22	1599.20	66.27	1869.67	1874.86	1842.63	325.64						9225.49
合計			3477.21	3432.28	1854.16	1989.29	3763.01	3332.04	1082.73						18930.72

２．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（日平均の月平均値）のため翌月の１日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

【１号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	令和８年									令和９年			基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	956	958	984	943	957	954	973						800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	191	192	196	180	189	192	191						おおむね200℃
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2	2	2	3	3	3	3						30ppm以下（４ｈ）
		2	2	2	3	3	2	3						100ppm以下（１ｈ）

【2号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	令和８年									令和９年			基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	935	934	939	975	959	955	961						800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	191	192	177	192	196	196	191						おおむね200℃
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	3	3	2	2	2	2	2						30ppm以下（４ｈ）
		3	3	2	2	2	2	2						100ppm以下（１ｈ）

３．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートブロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

4．.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のニに関する資料

【１号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	令和８年									令和９年			基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥	－	0.00040	－	－	0.00000036	－	－		－		－	－	0.1以下
排ガス採取日		－	5/19	－	－	8/25	－	－		－		－	－	
結果が得られた日		－	6/16	－	－	9/24	－	－		－		－	－	
測定位置		１号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。また排ガス中のダイオキシン類の測定は年１回以上。

※各濃度は、標準状態（0℃，101.32kPa）における乾きガスの値である。

【２号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	令和８年									令和９年			基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥	－	0.00072	－	－	0.000000066	－	－		－		－	－	0.1以下
排ガス採取日		－	5/20	－	－	8/26	－	－		－		－	－	
結果が得られた日		－	6/16	－	－	9/24	－	－		－		－	－	
測定位置		２号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。また排ガス中のダイオキシン類の測定は年１回以上。

※各濃度は、標準状態（0℃，101.32kPa）における乾きガスの値である。

【１号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	令和８年									令和９年			基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	
窒素酸化物	ppm	－	39	－	－	42	－	－		－		－	－	80以下
硫黄酸化物	ppm	－	10	－	－	9	－	－		－		－	－	20以下
塩化水素	ppm	－	24	－	－	30	－	－		－		－	－	50以下
ばいじん	g/㎥	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－		－		－	－	0.02以下
水銀	μg/㎥	－	0.42	－	－	0.67	－	－		－		－	－	50以下
排ガス採取日		－	5/19	－	－	8/25	－	－		－		－	－	
結果が得られた日		－	6/3	－	－	9/11	－	－		－		－	－	
測定位置		１号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。また排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の測定は年2回以上。

※各濃度は、標準状態（0℃，101.32kPa）の値である。

【２号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	令和８年									令和９年			基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	
窒素酸化物	ppm	－	48	－	－	40	－	－		－		－	－	80以下
硫黄酸化物	ppm	－	7	－	－	5	－	－		－		－	－	20以下
塩化水素	ppm	－	11	－	－	22	－	－		－		－	－	50以下
ばいじん	g/㎥	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－		－		－	－	0.02以下
水銀	μg/㎥	－	0.52	－	－	0.40	－	－		－		－	－	50以下
排ガス採取日		－	5/20	－	－	8/26	－	－		－		－	－	
結果が得られた日		－	6/3	－	－	9/11	－	－		－		－	－	
測定位置		２号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。また排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の測定は年2回以上。

※各濃度は、標準状態（0℃，101.32kPa）の値である。

一般廃棄物最終処分場　維持管理記録簿

（廃棄物の処理及び清掃に関する第９条の三第６項に基づく情報の公表）

１０　月末　報告分

年度	令和　　８　　年度
施設名	津山圏域クリーンセンター最終処分場
所在	津山市領家1411番地1

１．埋め立てた廃棄物の種類及び数量

単位：ｔ

年月日 / 埋立物の種類	令和　８　年									令和　９　年			合計	備考
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月		
不燃残渣	34.97	38.91	32.84	26.34	35.45	32.84	27.35						228.70	
資源化不適物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
公共ごみ														
合計	34.97	38.91	32.84	26.34	35.45	32.84	27.35						228.70	

２．施設点検

施設の種類 / 年月日		令和　８　年									令和　９　年			摘要	備考
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月		
擁壁工	点検年月日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月30日						○異常無 ×不良 △手直し	
	異常の有無	○	○	○	○	○	○	○							
	異常時の措置の内容 年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
遮水工及び遮水工保護	点検年月日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月30日						○異常無 ×不良 △手直し	
	異常の有無	○	○	○	○	○	○	○							
	異常時の措置の内容 年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
浸出水排水設備及び導水管	点検年月日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月30日						○異常無 ×不良 △手直し	
	異常の有無	○	○	○	○	○	○	○							
	異常時の措置の内容 年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		

３．残余埋立量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の５の２第4号リに基づく資料）

測定年月日	R8.10.30
残余埋立量	21,061 ㎥

4．地下水

【上流側地下水：NO.1】

検査項目＼年月日		令和 8 年									令和 9 年			埋立前	単位	基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	電気伝導率	29.5	27.9	28.1	26.1	19.8	35.5	37.1						26.6	ms/m	-
2	塩化物イオン	5.1	4.5	4.1	3.9	3.4	3.6	3.9						3.2	mg/L	-
3	アルキル水銀	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	mg/L	検出されないこと
4	総水銀	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.0005mg/L以下
5	カドミウム	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.01mg/L以下
6	鉛	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001	mg/L	0.01mg/L以下
7	六価クロム	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.05mg/L以下
8	砒素	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.003	mg/L	0.01mg/L以下
9	全シアン	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	mg/L	検出されないこと
10	PCB	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	mg/L	検出されないこと
11	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.03mg/L以下
12	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.01mg/L以下
13	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.02mg/L以下
14	四塩化炭素	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.002mg/L以下
15	1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.004mg/L以下
16	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.1mg/L以下
17	1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.04mg/L以下
18	1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	1mg/L以下
19	1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.006mg/L以下
20	1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.002mg/L以下
21	チウラム	－	－	－	－	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.006mg/L以下
22	シマジン	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.003mg/L以下
23	チオベンカルブ	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.02mg/L以下
24	ベンゼン	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.01mg/L以下
25	セレン	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001	mg/L	0.01mg/L以下
26	1.4-ジオキサン	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.05mg/L以下
27	クロロエチレン	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.002mg/L以下
28	ダイオキシン類	－	－	－	－	0.00018	－	－	－	－	－	－	－	0.0000084	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L
試料採取日		R8.4.20	R8.5.7	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.4	R8.9.10	R8.10.6						H28.2.24		
計量証明交付日		R8.5.1	R8.5.21	R8.6.22	R8.7.21	R8.8.20 R8.9.15	R8.9.18	R8.10.20						H28.3.7 H28.3.15		

4．地下水（つづき）

【下流側地下水：NO.2】

検査項目＼年月日		令和　8　年									令和　9　年			埋立前	単位	基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	電気伝導率	31.3	31.5	31.1	30.7	24.6	38.1	41.1						30.2	ms/m	-
2	塩化物イオン	5.2	5.0	4.1	4.1	3.6	3.6	4.0						3.3	mg/L	-
3	アルキル水銀	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	mg/L	検出されないこと
4	総水銀	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.0005mg/L以下
5	カドミウム	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.01mg/L以下
6	鉛	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001	mg/L	0.01mg/L以下
7	六価クロム	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.05mg/L以下
8	砒素	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002	mg/L	0.01mg/L以下
9	全シアン	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	mg/L	検出されないこと
10	PCB	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出	mg/L	検出されないこと
11	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.03mg/L以下
12	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.01mg/L以下
13	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.02mg/L以下
14	四塩化炭素	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.002mg/L以下
15	1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	0.0004未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.004mg/L以下
16	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.1mg/L以下
17	1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.04mg/L以下
18	1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	0.1未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	1mg/L以下
19	1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	－	－	－	－	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.006mg/L以下
20	1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.002mg/L以下
21	チウラム	－	－	－	－	0.0006未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.006mg/L以下
22	シマジン	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.003mg/L以下
23	チオベンカルブ	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.02mg/L以下
24	ベンゼン	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.01mg/L以下
25	セレン	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	0.001	mg/L	0.01mg/L以下
26	1.4-ジオキサン	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.05mg/L以下
27	クロロエチレン	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	N.D	mg/L	0.002mg/L以下
28	ダイオキシン類	－	－	－	－	0.00016	－	－	－	－	－	－	－	0.0007	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L
試料採取日		R8.4.20	R8.5.7	R8.6.8	R8.7.9	R8.8.4	R8.9.10	R8.10.6						H28.2.24		
計量証明交付日		R8.5.1	R8.5.21	R8.6.22	R8.7.21	R8.8.20 R8.9.15	R8.9.18	R8.10.20						H28.3.7 H28.3.15		