

入札公告に関する質問回答

工事番号	質問事項	回答事項
28-5	<p>入札に参加できる者に必要な資格要件について、2級建築施工管理技士であっても国土交通大臣の認定を受け、監理技術者（監理技術者講習の受講済み）の資格を有していれば、配置予定技術者としての条件を満たしている事になりますか。ご教示願います。</p>	<p>入札公告のとおり、1級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有している技術者を配置してください。</p>
	<p>本件工事の他、同日に執行される入札に対し、同一の配置予定技術者を登録する事は可能でしょうか。ご教示願います。</p>	<p>落札可能届（様式98）を提出すれば、複数の工事に同一の技術者を配置予定とすることは可能です。 なお、様式は入札様式のページに掲載しています。</p>
	<p>技術資料の提出は、7月22日午後5時15分必着と「公告」にはありますが、「郵便入札に係る封筒の記載、郵送手続き等について」には入札書と同封し提出するようになっており、提出日付が違いますが、どちらで提出すればよろしいでしょうか。</p>	<p>入札公告のとおり、【技術資料】は参加表明期間内の7月22日(金)午後5時15分までに持参必着でお願いします。 なお、郵便入札（津山圏域クリーンセンター多目的広場管理棟新築建築工事）に係る封筒の記載、郵送手続き等について（PDF）には、【技術資料等】を入札書等と一緒に郵送するよう誤って説明しております。訂正します。くれぐれもご注意ください。</p>
	<p>様式6 技術資料中、3 提出書類のところ、様式16の記載が抜けています。手書きもしくは追記で記入し、提出してよろしいか。</p>	<p>ご指摘のとおり、記載が欠落しております。 つきましては、様式6 技術資料 3 提出書類のところへ様式16の記載を付け加えて提出してください。</p>
	<p>入札公告中 総合評価落札方式に関する事項 (1) 入札の評価に関する基準 ①企業の施工実績について、鉄筋コンクリート造の建築物の新築又は増築工事で・・・・とあるが、鉄骨造のみ、もしくは鉄筋コンクリート造の一部鉄骨造を含む建築物の施工実績は含めることができますか。</p>	<p>鉄骨造は、実績に含みません。 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造については実績としますので、確認資料として確認通知書の写しまたは図面などを添付してください。なお、配置予定技術者の施工実績についても同様とします。</p>

設計図書に関する質問回答

工事番号	質問事項	回答事項
28-5	ラップルコンクリートの設計基準強度が、構造特記仕様書では $F_c=12 \cdot 12 \cdot 40$ ですが、入札設計書は $F_c 21 \cdot 15 \cdot 20$ です。設計書通りでよろしいですか。	A-01 津山圏域資源循環施設組合建築工事特記仕様書1による強度、品質としてください。
	壁式構造配筋要領図 1-2 構造体コンクリート $F_c + \Delta F$ 2とありますが、入札設計書は6Nです。設計書通りでよろしいですか。	A-07 津山圏域資源循環施設組合共通仕様書2による補正值を採用してください。
	天井見切縁が、特記仕様書では アルミ製とありますが、入札設計書は塩ビ製です。設計書通りでよろしいですか。	塩ビ製（内部仕上表）としてください。
	土間下断熱材（ポリスチレンフォーム）厚さが、A-23断面詳細図では50mmとありますが、入札設計書は25mmです。設計書通りでよろしいですか。	図面を正とし、50mmとしてください。
	仮設工事の中で、仮囲い ネットフェンス（H=1,800 基礎共 朝日PCフェンス同等）とありますが、先行して設置して、完成後は本設と考えればいいですか。	図面の通り設置し、完成後は撤去とします。
	構造図 S-15でBPL下端と地中梁天端の寸法50mmとありますが、入札設計書は厚30mmです。設計書通りでよろしいですか。	構造設計図の通り50mmとし、無収縮モルタル充填としてください。
	B外構工事 8側溝蓋入替え工事の項目 グレーチングの仕様は細目ノンスリップと考えればいいですか。	細目ノンスリップタイプとしてください。